

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi – wymiana instalacji centralnego ogrzewania*”

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (*Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232*) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

W ogłoszeniu termin składania ofert 22.12.2014 roku, natomiast termin wykonania to 31.12.2014 roku – czy nie nastąpiła tu pomyłka pisarska w związku z terminem zakończenia inwestycji.

Odpowiedź:

Nie, nie wystąpiła.

Pytanie 2:

Jak Zamawiający widzi możliwość wykonania usługi we wskazanym terminie biorąc pod uwagę, że od chwili rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pozostaje 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Wskazany termin realizacji wynika z faktu obowiązku wykorzystania przyznanej dotacji. Wymaga to stosownej mobilności wykonawcy. Nie wykorzystanie przyznanych środków oznacza ich utratę.

Pytanie 3:

Proszę o informację, jakie rury stalowe czarne należy zastosować, czy ze szwem, czy bez szwu, bo są w dwóch miejscach w opisie inaczej podane.

Które elementy c.o. należy zaizolować otuliną poliuretanową, głównie chodzi o rurę średnicy dn 15. Rurociągu tej średnicy jest ponad 700 m, a otuliny w kosztorysie jest 100 m, czyli nie cały rurociąg będzie izolowany?

Odpowiedź:

Rury stalowe ze szwem. Do wyceny otuliny należy przyjąć 100 m. Izolacja będzie stosowana w miejscach przejść przez przegrody budowlane oraz podtynkowo.