



POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH CO, WOD-KAN I NA KRANACH

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM LY-2x16mm² W BETONIE POSADZKI.
2. PUSZKI ŁĄCZENIOWE INSTALOWAĆ 0,2m NAD POSADZKĄ W TYNKU.
3. PRZEWÓD INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYPROWADZIĆ Z TBp-eg - ISTNIEJĄCEJ, PIĘTROWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ.

ZŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE

PRACOWNIA PROJEKTOWO - AUDYTORSKA M.ŚCIBIOREK ŁÓDŹ, ul. Amatorska 15		
TYTUŁ OPRACOWANIA :	MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w ŁODZI	NR RYSUNKU: E-01
ADRES OBIEKTU :	ŁÓDŹ ul. GANDHIEGO 14	DATA: 08. 2012r
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ŁODZI	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU :	RZUT PARTERU. WC PRZY SZATNIACH. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA.	
PROJEKTOWAŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	JACEK SIEDLECKI upr proj: 79/89/WŁ.