



POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH CO, WOD-KAN I NA KRANACH

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM LY-2o16mm² W BETONIE POSADZKI.
2. PUSZKI ŁĄCZENIOWE INSTALOWAĆ 0,2m NAD POSADZKĄ W TYNKU.
3. PRZEWÓD INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYPROWADZIĆ Z TBp.... - ISTNIEJĄCEJ, PIĘTROWEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ KONDYGNACJI.
4. INSTALACJĘ WG RYSUNKU WYKONAĆ NA PARTERZE, 1-PIĘTRZE I 2-PIĘTRZE.

PRACOWNIA PROJEKTOWO - AUDYTORSKA M.ŚCIBIOREK ŁÓDŹ, ul. Amatorska15		
TYTUŁ OPRACOWANIA :	MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH w ŁODZI	NR RYSUNKU: E-04
ADRES OBIEKTU :	ŁÓDŹ ul. GANDHIEGO 14	DATA: 05. 2012r
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ŁODZI	SKALA:
NAZWA RYSUNKU :	WC CHŁOPCÓW. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA.	1:50
PROJEKTOWAŁ :	BRANŻA ELEKTRYCZNA	JACEK SIEDLECKI upr proj: 79/89/WŁ.